

Акт проверки состояния вентиляционных каналов

г.Екатеринбург

«05» июня 2024 года

Тип и адрес объекта: МКД, г.Екатеринбург, ул.Республиканская, дом 5

Организация, проводившая проверку: ООО «УК «Соловьи»

Комиссия в составе:

Федоров Роман Евгеньевич (энергетик)
Брызгалов Евгений Михайлович (инженер)
Ивонин Максим Иванович (мастер)

провела плановое обследование вентиляционных систем МКД за период: апрель 2024 - июнь 2024, на предмет:

- исправности естественной вентиляции;
- крепления вытяжных решеток;
- отсутствия обледенения вент.каналов на кровле;
- герметичности в вентиляционных каналах и шахтах;
- отсутствия засоров в каналах;
- регулировки вентиляционных систем от резких изменений текущей температуры воздуха и ветров;
- наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

По результатам обследования комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:

- каналы выполнены из кирпича;
- вентиляционные каналы выходят на кровлю;
- вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками и ветровой защитой;
- в каналах отсутствует строительный мусор и пыль;
- вентиляционная воздушная тяга в норме.

Заключение: на основании результатов обследования и испытаний комиссия признает техническое состояние вентиляционной системы в МКД удовлетворительной. Эффективность вентиляции соответствует требованиям нормативных документов и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Подпись комиссии:

Федоров Р.Е.



Брызгалов Е.М.



Ивонин М.И.

