

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

бъект: Екатеринбург г, Стрелочников ул, д. 2 (ООО "УК "Созвездие")
 ил объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18 °С
 ичислитель: СПТ944, SN: 5203, ТВ1; dMIP = 3 °С
 зона на приборе: отстает на 14 мин. Допустимое отклонение времени: 4ч. 19мин.
 дд ресурса: УУТЗ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая
 дд нагрузки: ЦО+ГВС Qгас = 0,14662Гкал/ч

| Дата | Температура, °С | | | Объем, м3 | | | Масса, т | | | | | Кол-во теплоты, Гкал | | Тнар, ч | Тгр, ч | Тэл, ч | Тф, ч | Причина перерасч. | Вид перерыва подачи ресурса/ Причина обнуления | Режим работы | |
|------------|-----------------|-------|--------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|----------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------------------|--|--------------|--------------|
| | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | dV | M1 | M2 | % | dM | dMрасч. | Qфакт. | Qрасч. | | | | | | | | |
| 26.08.2024 | 33,86 | 60,61 | -26,75 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,000 | 66,0527600 | 0,000 | 3,8816600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.7 | Отключение задано вручную | Лето | |
| 27.08.2024 | 34,41 | 62,56 | -28,15 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,000 | 66,6505300 | 0,000 | 4,0917900 | 24,00 | 24,00 | | | 1.7 | Отключение задано вручную | Лето | |
| 28.08.2024 | 61,33 | 59,65 | 1,68 | 4,00 | 0,00 | 4,000 | 3,93 | 0,00 | 3095,44 | 3,931 | 64,7750100 | 0,007 | 3,9913600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.7 | Отключение задано вручную | Лето | |
| 29.08.2024 | 61,34 | 45,65 | 15,69 | 69,90 | 0,00 | 69,900 | 68,70 | 0,00 | | 1,63 | 68,696 | 68,1373800 | 0,933 | 4,1598100 | 24,00 | 24,00 | | | | | Лето |
| 30.08.2024 | 56,77 | 43,86 | 12,89 | 138,90 | 109,30 | 29,600 | 136,84 | 108,30 | 1,34 | 28,535 | 30,1783500 | | 1,796 | 1,7957700 | 24,00 | 24,00 | | | | | Зима |
| 31.08.2024 | 63,35 | 47,85 | 15,50 | 212,80 | 214,10 | -1,300 | 208,93 | 211,80 | 1,36 | -2,871 | 0,0000000 | | 3,442 | 3,4419600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 01.09.2024 | 62,39 | 46,96 | 15,43 | 226,10 | 227,50 | -1,400 | 222,09 | 225,14 | 1,36 | -3,052 | 0,0000000 | | 3,442 | 3,4419600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 02.09.2024 | 63,44 | 48,22 | 15,22 | 215,20 | 216,70 | -1,500 | 211,27 | 214,34 | 1,45 | -3,076 | 0,0000000 | | 3,235 | 3,2351600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 03.09.2024 | 62,84 | 48,15 | 14,70 | 218,50 | 219,90 | -1,400 | 214,58 | 217,52 | 1,36 | -2,939 | 0,0000000 | | 3,171 | 3,1708800 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 04.09.2024 | 64,51 | 53,10 | 11,41 | 330,40 | 332,00 | -1,600 | 324,19 | 327,67 | 1,07 | -3,482 | 0,0000000 | | 3,744 | 3,7436900 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 05.09.2024 | 66,23 | 55,13 | 11,10 | 359,20 | 359,10 | 0,100 | 352,10 | 354,04 | 0,55 | -1,942 | 0,0000000 | | 3,930 | 3,9295600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 06.09.2024 | 65,52 | 53,79 | 11,74 | 331,90 | 331,60 | 0,300 | 325,45 | 327,12 | 0,51 | -1,676 | 0,0000000 | | 3,833 | 3,8327600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 07.09.2024 | 63,38 | 51,98 | 11,40 | 339,00 | 338,70 | 0,300 | 332,81 | 334,43 | 0,49 | -1,622 | 0,0000000 | | 3,824 | 3,8237100 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 08.09.2024 | 64,90 | 53,10 | 11,80 | 345,60 | 345,20 | 0,400 | 339,01 | 340,65 | 0,48 | -1,643 | 0,0000000 | | 4,010 | 4,0100500 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 09.09.2024 | 65,36 | 54,19 | 11,17 | 350,20 | 349,70 | 0,500 | 343,43 | 344,92 | 0,43 | -1,493 | 0,0000000 | | 3,865 | 3,8645800 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 10.09.2024 | 65,14 | 54,36 | 10,78 | 359,90 | 359,40 | 0,500 | 352,99 | 354,47 | 0,42 | -1,480 | 0,0000000 | | 3,843 | 3,8429700 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 11.09.2024 | 66,18 | 55,83 | 10,35 | 373,30 | 373,00 | 0,300 | 365,93 | 367,63 | 0,46 | -1,702 | 0,0000000 | | 3,846 | 3,8456300 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 12.09.2024 | 66,67 | 54,64 | 12,03 | 322,30 | 321,90 | 0,400 | 315,85 | 317,44 | 0,50 | -1,593 | 0,0000000 | | 3,826 | 3,8259800 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 13.09.2024 | 65,88 | 54,84 | 11,04 | 347,50 | 346,80 | 0,700 | 340,69 | 341,97 | 0,38 | -1,280 | 0,0000000 | | 3,806 | 3,8064200 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 14.09.2024 | 66,99 | 55,59 | 11,40 | 350,70 | 350,20 | 0,500 | 343,63 | 345,14 | 0,44 | -1,517 | 0,0000000 | | 3,853 | 3,8530200 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 15.09.2024 | 67,02 | 53,32 | 13,70 | 288,30 | 287,80 | 0,500 | 282,47 | 283,97 | 0,53 | -1,498 | 0,0000000 | | 3,833 | 3,8326000 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 16.09.2024 | 67,06 | 55,35 | 11,71 | 334,30 | 333,50 | 0,800 | 327,54 | 328,77 | 0,38 | -1,239 | 0,0000000 | | 3,872 | 3,8720600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 17.09.2024 | 65,04 | 53,52 | 11,53 | 175,30 | 174,70 | 0,600 | 171,93 | 172,40 | 0,27 | -0,468 | 0,0000000 | | 2,127 | 2,1267400 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 18.09.2024 | 65,55 | 52,71 | 12,84 | 313,00 | 311,80 | 1,200 | 306,95 | 307,76 | 0,26 | -0,808 | 0,0000000 | | 3,930 | 3,9297800 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 19.09.2024 | 69,69 | 54,77 | 14,92 | 281,40 | 280,20 | 1,200 | 275,29 | 276,31 | 0,37 | -1,018 | 0,0000000 | | 4,150 | 4,1497000 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 20.09.2024 | 67,58 | 51,74 | 15,84 | 360,30 | 359,70 | 1,600 | 352,91 | 354,19 | 0,36 | -1,280 | 0,0000000 | | 5,571 | 5,5709000 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 21.09.2024 | 67,91 | 49,58 | 18,33 | 366,90 | 365,60 | 1,300 | 359,31 | 361,39 | 0,58 | -2,077 | 0,0000000 | | 6,579 | 6,5788600 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 22.09.2024 | 66,24 | 46,79 | 19,44 | 329,10 | 328,40 | 0,700 | 322,59 | 324,98 | 0,74 | -2,392 | 0,0000000 | | 6,247 | 6,2468900 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 23.09.2024 | 59,81 | 41,24 | 18,57 | 241,80 | 242,30 | -0,500 | 237,71 | 240,29 | 1,08 | -2,580 | 0,0000000 | | 4,447 | 4,4470200 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 24.09.2024 | 30,88 | 26,04 | 4,84 | 143,80 | 146,40 | -2,600 | 143,17 | 145,95 | 1,93 | -2,786 | 0,0000000 | | 0,678 | 0,6781700 | 24,00 | 24,00 | | | 1.14 | dV:dM<0 | Зима |
| 25.09.2024 | 63,42 | 39,49 | 23,93 | 177,30 | 183,40 | -13,900 | 174,13 | 162,22 | 0,82 | 11,915 | 13,2988400 | | 4,089 | 4,0894800 | 24,00 | 24,00 | | | | | Зима |
| среднее | 61,64 | 51,12 | 10,52 | | | | | | 107,48 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | 7905,90 | 7787,90 | 119,000 | 7756,38 | 7690,81 | | 65,562 | 309,0929 | | 103,711 | 118,8959 | 744,00 | 744,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dQ = 15,1851 |

показания в энергосбыллинг

| Дата последующих показаний | Начало периода показаний | Конец периода показаний | Заводской номер прибора учёта | Тип прибора учёта | Адрес объекта (справочно) | Вид нагрузки | Количество потребленной тепловой энергии, Гкал | Количество потребленного теплоносителя, т | Время наработки прибора учёта, ч | Показания, Гкал | Показания, м3 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 5.08.2024 | 26.08.2024 | 25.09.2024 | 5203 | СПТ944 | Екатеринбург г, Стрелочников ул, д. 2 | ЦО+ГВС | 118,8959 | 309,0929 | 744,00 | 15901,672 | 12440,000 |
| | | | | | | | 118,8959 | 309,0929 | 744,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |

причины перерасчёта

ТВ1. (ЦО+ГВС)

1.7 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчёт не производится)

1.14 - Обнуление dV

отклонения Qmax от Qгр в периоде: 172%

отклонения от Q предыдущего периода: 13%

отклонения dV предыдущего периода: -83%

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: 49%

отклонения dV за аналогичный период прошлого года: 476%

отклонения от Q предыдущего периода: $(Q_{тек} / (Trасч - Tокл) - Q_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред})) * \text{коэф}_{\text{та}}$ / $(Q_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред})) * \text{коэф}_{\text{та}}$

отклонения dV предыдущего периода: $(dV_{тек} / (Trасч - Tокл) - dV_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред})) / (dV_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред}))$

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(Q_{тек} / (Trасч - Tокл) - Q_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред})) * \text{коэф}_{\text{та}}$ / $(Q_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред})) * \text{коэф}_{\text{та}}$

отклонения dV за аналогичный период прошлого года: $(dV_{тек} / (Trасч - Tокл) - dV_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред})) / (dV_{пред} / (Trасч_{пред} - Tокл_{пред}))$

отклонения от Q предыдущего периода: $(118,89587 / (744-72) - (116,3394 / (744-0))) / ((116,3394 / (744-0)))$

отклонения dV предыдущего периода: $(309,09287 / (744-72) - (2015,5206 / (744-0))) / ((2015,5206 / (744-0)))$

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(118,89587 / (744-72) - (88,2705 / (744-0))) / ((88,2705 / (744-0)))$

отклонения dV за аналогичный период прошлого года: $(309,09287 / (744-72) - (59,4495 / (744-0))) / ((59,4495 / (744-0)))$

редставитель абонента

(Должность, фамилия И.О.) (Подпись)

редставитель теплосети

(Должность, фамилия И.О.) (Подпись)

АО «Энергосбыт Плюс»
 Карловская Диана Юрьевна
 26.09.2024 17:34:00