

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Апрель 2025.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Апрель	40,7	32,87	7,83	2482,54

Площадь офисов – 810,5 м2,

Площадь жилых помещений – 6 796,3 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год; (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n,$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 38,2 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,089 Гкал

$$P = ((0,089 + 107,3 * (40,7 - 32,87) / (6\,796,3 + 810,5)) * 2\,482,54 \approx 318,52 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Блюхера, дом 166 - Апрель 2025	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,534000
Кв. 2	0,277000
Кв. 3	0,155127
Кв. 4	0,308000
Кв. 5	0,180000
Кв. 6	0,489000
Кв. 7	0,200000
Кв. 8	0,200000
Кв. 9	0,211860
Кв. 10	0,741000
Кв. 11	0,199000
Кв. 12	0,028000
Кв. 13	0,000000
Кв. 14	0,212395
Кв. 15	0,216000
Кв. 16	0,348000
Кв. 17	0,205975
Кв. 18	0,000000
Кв. 19	0,211860
Кв. 20	0,436000
Кв. 21	0,314580
Кв. 22	0,406000
Кв. 23	0,031000
Кв. 24	0,150000
Кв. 25	-1,105000
Кв. 26	0,157000
Кв. 27	0,034000
Кв. 28	0,000000
Кв. 29	0,212395
Кв. 30	1,108000
Кв. 31	0,324745
Кв. 31a	0,434955
Кв. 32	0,642000
Кв. 33	0,338120
Кв. 34	0,283000
Кв. 35	0,000000
Кв. 36	0,450000
Кв. 37	0,163000
Кв. 38	0,043000
Кв. 39	0,300635
Кв. 40	0,231000
Кв. 41	0,698000
Кв. 42	-0,331000
Кв. 43	0,495635
Кв. 44	0,207000
Кв. 45	0,338655
Кв. 46	0,062000
Кв. 47	0,215000
Кв. 48	0,500000
Кв. 49	0,000000
Кв. 50	0,000000
Кв. 51	0,089000
Кв. 52	0,291575
Кв. 53	0,067265
Кв. 54	0,201000
Кв. 55	0,000000
Кв. 56	0,300000
Кв. 57	0,000000
Кв. 58	0,276545
Кв. 59	0,220420
Кв. 60	0,936630
Кв. 61	0,000000
Кв. 62	0,091025
Кв. 63	0,567000
Кв. 64	0,221490
Кв. 65	0,000000
Кв. 66	0,000000
Кв. 67	0,267000
Кв. 68	0,048000
Кв. 69	0,124000
Кв. 70	0,380000

Кв. 71	0,171000
Кв. 72	0,000000
Кв. 73	0,000000
Кв. 74	0,000000
Кв. 75	0,308695
Кв. 76	0,181900
Кв. 77	0,195275
Кв. 78	0,277000
Кв. 79	0,221490
Кв. 80	0,807000
Кв. 81	0,181900
Кв. 82	0,192000
Кв. 83	0,626000
Кв. 84	0,221490
Кв. 85	0,000000
Кв. 86	0,000000
Кв. 87	0,038000
Кв. 88	0,000000
Кв. 89	0,410000
Кв. 90	0,090000
Кв. 91	0,758000
Кв. 92	0,200000
Кв. 93	0,000000
Кв. 94	0,216140
Кв. 95	0,900000
Кв. 96	0,366000
Кв. 97	0,338000
Кв. 98	0,223630
Кв. 99	0,292000
Кв. 100	0,568000
Кв. 101	0,030000
Кв. 102	0,000000
Кв. 103	0,236000
Кв. 104	0,216140
Кв. 105	0,477220
Кв. 106	0,355000
Кв. 107	0,205975
Кв. 108	0,223630
Кв. 109	0,000000
Кв. 110	0,477220
Кв. 111	0,603000
Кв. 112	0,000000
Кв. 113	0,225235
Кв. 114	0,000000
Кв. 115	0,777000
Кв. 116	0,000000
Кв. 117	0,000000
Кв. 118	0,099000
Кв. 119	0,217745
Кв. 120	0,000000
Кв. 121	0,439431
Кв. 122	0,322377
Кв. 123	0,000000
Нежилое 1	0,158895
Нежилое 2	0,192600
Нежилое 3	0,353100
Нежилое 4	0,317790
Нежилое 5	0,190460
Нежилое 6	0,210790
Нежилое 7	0,000000
Нежилое 8	0,224700
Нежилое 9	0,410880
Нежилое 10	0,190995
Нежилое 11	0,322605
Нежилое 12	0,191530
Нежилое 13	0,251450
Нежилое 14	0,191530
Нежилое 15	0,272850
Оф. 1	0,763445
	32,870000

Отчет о суточных параметрах
(26.03.2025 0:00:00 - 24.04.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Блохера ул, д. 16Б (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) Заводской номер: 58747
Точка измерения: ТВ1, Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qr	tx	Тп	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	°C	ч	
26.03.2025	48.24	39.46	0.00	8.77	217.86	216.33	0.00	215.47	214.72	0.00	0.35	4.61	1.892	0.000	0.000	5.00	24.0	
27.03.2025	46.14	38.60	0.00	7.55	222.89	221.70	0.00	220.64	220.12	0.00	0.24	5.35	4.44	1.667	0.000	5.00	24.0	
28.03.2025	45.81	38.64	0.00	7.17	229.54	228.26	0.00	227.26	226.63	0.00	0.28	5.37	4.39	1.633	0.000	5.00	24.0	
29.03.2025	46.01	38.78	0.00	7.24	229.14	227.74	0.00	226.84	226.10	0.00	0.33	5.21	4.24	1.644	0.000	5.00	24.0	
30.03.2025	45.97	38.57	0.00	7.39	223.64	222.51	0.00	221.40	220.93	0.00	0.22	5.32	4.39	1.640	0.000	5.00	24.0	
31.03.2025	47.46	39.82	0.00	7.64	224.29	222.90	0.00	221.90	221.21	0.00	0.31	5.37	4.43	1.699	0.000	5.00	24.0	
01.04.2025	46.29	39.44	0.00	6.85	225.42	224.06	0.00	223.13	222.39	0.00	0.33	5.22	4.26	1.531	0.000	5.00	24.0	
02.04.2025	42.07	36.57	0.00	5.50	222.75	221.46	0.00	220.87	220.04	0.00	0.38	5.06	4.13	1.218	0.000	5.00	24.0	
03.04.2025	42.88	36.98	0.00	5.90	226.24	224.79	0.00	224.26	223.32	0.00	0.42	5.34	4.39	1.325	0.000	5.00	24.0	
04.04.2025	44.09	37.20	0.00	6.89	216.92	215.65	0.00	214.92	214.23	0.00	0.32	5.58	4.70	1.483	0.000	5.00	24.0	
05.04.2025	43.67	36.94	0.00	6.73	213.83	212.50	0.00	211.89	211.11	0.00	0.37	4.93	4.08	1.429	0.000	5.00	24.0	
06.04.2025	41.62	35.59	0.00	6.02	210.71	209.38	0.00	208.97	208.11	0.00	0.41	4.69	3.87	1.260	0.000	5.00	24.0	
07.04.2025	44.57	37.30	0.00	7.27	217.08	215.51	0.00	215.03	214.08	0.00	0.45	5.26	4.39	1.565	0.000	5.00	24.0	
08.04.2025	43.90	36.72	0.00	7.18	214.82	213.32	0.00	212.85	211.94	0.00	0.43	5.22	4.37	1.530	0.000	5.00	24.0	
09.04.2025	40.10	34.52	0.00	5.58	207.16	205.78	0.00	205.56	204.60	0.00	0.47	4.69	3.90	1.148	0.000	5.00	24.0	
10.04.2025	40.67	34.72	0.00	5.95	211.79	210.28	0.00	210.12	209.07	0.00	0.50	4.91	4.09	1.251	0.000	5.00	24.0	
11.04.2025	43.89	36.90	0.00	7.00	216.44	214.56	0.00	214.46	213.16	0.00	0.61	5.15	4.29	1.503	0.000	5.00	24.0	
12.04.2025	43.08	36.43	0.00	6.66	212.98	211.10	0.00	211.10	209.76	0.00	0.64	5.20	4.36	1.407	0.000	5.00	24.0	
13.04.2025	43.21	36.33	0.00	6.88	214.60	212.78	0.00	212.70	211.44	0.00	0.59	5.22	4.37	1.465	0.000	5.00	24.0	
14.04.2025	43.87	36.65	0.00	7.22	216.37	214.54	0.00	214.39	213.16	0.00	0.58	5.21	4.35	1.550	0.000	5.00	24.0	
15.04.2025	40.95	35.03	0.00	5.92	210.13	208.50	0.00	208.45	207.27	0.00	0.56	4.94	4.12	1.235	0.000	5.00	24.0	
16.04.2025	39.26	33.83	0.00	5.42	206.15	204.37	0.00	204.63	203.25	0.00	0.68	4.88	4.09	1.112	0.000	5.00	24.0	
17.04.2025	44.00	36.76	0.00	7.24	213.91	211.77	0.00	211.94	210.40	0.00	0.73	5.30	4.44	1.537	0.000	5.00	24.0	
18.04.2025	44.39	37.15	0.00	7.24	212.11	209.84	0.00	210.13	208.45	0.00	0.80	5.17	4.33	1.524	0.000	5.00	24.0	
19.04.2025	39.57	34.25	0.00	5.32	199.20	197.20	0.00	197.70	196.09	0.00	0.82	4.91	4.16	1.054	0.000	5.00	24.0	
20.04.2025	35.84	31.81	0.00	4.03	192.67	190.68	0.00	191.49	189.76	0.00	0.91	4.64	3.93	0.774	0.000	5.00	24.0	
21.04.2025	39.47	33.95	0.00	5.52	199.72	197.50	0.00	198.23	196.41	0.00	0.92	4.82	4.06	1.096	0.000	5.00	24.0	
22.04.2025	36.35	32.26	0.00	4.09	193.93	192.08	0.00	192.70	191.12	0.00	0.82	4.18	3.47	0.789	0.000	5.00	24.0	
23.04.2025	37.62	32.87	0.00	4.76	195.91	194.02	0.00	194.58	193.02	0.00	0.81	4.29	3.56	0.927	0.000	5.00	24.0	
24.04.2025	36.64	32.42	0.00	4.23	193.03	191.34	0.00	191.79	190.38	0.00	0.74	4.23	3.52	0.812	0.000	5.00	24.0	
Средние:	42.59	36.22	0.00	6.37	6391.23	6342.45	0.00	6335.41	6302.26	0.00	0.53	5.04	4.19	40.701	0.000	5.00	720.0	
Итого:																		

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qr	Тп	NS
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	
25.03.2025	48310.92	34760.90	0.00	47556.20	34478.84	0.00	718.354	0.000	5553.0	5509.4
24.04.2025	54702.15	41103.35	0.00	53891.61	40781.10	0.00	759.055	0.000	6273.0	6229.4
Итого:	6391.23	6342.45	0.00	6335.41	6302.26	0.00	40.701	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации