Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Октябрь 2025.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Ноябрь	65,37	46,43	18,94	2805,94

Площадь офисов – 810,5 м2,

Площадь жилых помещений – 6 796,3 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3 Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{одн} \times \frac{S_i}{S_{об}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{одн}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{одн} = V^д - \sum_i V_i^n,$$

где $V^д$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 38,6 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,356 Гкал

P = ((0,356+ 38,6*(65,37-46,43)/(6 796,3+810,5))*2 805,94 ≈ 1268,49 руб.

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Отчет о суточных параметрах ГВС
(26.10.2025 0:00:00 - 25.11.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Блюхера ул, д. 16Б (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 58747
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающих трубопровод)

Дата	t1	V1	M1	P1	Q	Qг	tx	Ти	Тш	NS
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	Гкал	°C	ч	ч	
26.10.2025	61.35	15.08	14.82	5.39	0.836	0.000	5.00	24.0	24.0	
27.10.2025	60.79	13.55	13.32	5.18	0.744	0.000	5.00	24.0	24.0	
28.10.2025	60.05	12.46	12.26	5.42	0.675	0.000	5.00	24.0	24.0	
29.10.2025	60.66	14.86	14.61	5.41	0.814	0.000	5.00	24.0	24.0	
30.10.2025	59.70	15.12	14.87	5.47	0.814	0.000	5.00	24.0	24.0	
31.10.2025	59.80	15.09	14.84	5.47	0.814	0.000	5.00	24.0	24.0	
01.11.2025	59.16	13.15	12.94	5.52	0.701	0.000	5.00	24.0	24.0	
02.11.2025	61.24	14.73	14.48	5.40	0.815	0.000	5.00	24.0	24.0	
03.11.2025	60.89	14.45	14.20	5.40	0.795	0.000	5.00	24.0	24.0	
04.11.2025	61.23	15.62	15.35	5.22	0.864	0.000	5.00	24.0	24.0	
05.11.2025	60.69	13.00	12.77	5.45	0.712	0.000	5.00	24.0	24.0	
06.11.2025	60.18	14.70	14.45	5.44	0.798	0.000	5.00	24.0	24.0	
07.11.2025	59.96	13.01	12.80	5.48	0.704	0.000	5.00	24.0	24.0	
08.11.2025	59.30	14.39	14.15	5.54	0.769	0.000	5.00	24.0	24.0	
09.11.2025	61.73	18.38	18.06	5.26	1.026	0.000	5.00	24.0	24.0	
10.11.2025	60.72	12.98	12.76	5.47	0.712	0.000	5.00	24.0	24.0	
11.11.2025	60.95	14.31	14.07	5.45	0.788	0.000	5.00	24.0	24.0	
12.11.2025	61.17	14.15	13.91	5.38	0.782	0.000	5.00	24.0	24.0	
13.11.2025	61.07	15.16	14.90	5.39	0.836	0.000	5.00	24.0	24.0	
14.11.2025	60.11	13.62	13.39	5.47	0.739	0.000	5.00	24.0	24.0	
15.11.2025	60.15	14.87	14.63	5.35	0.807	0.000	5.00	24.0	24.0	
16.11.2025	60.65	17.96	17.66	5.28	0.984	0.000	5.00	24.0	24.0	
17.11.2025	60.90	13.34	13.11	5.33	0.734	0.000	5.00	24.0	24.0	
18.11.2025	61.10	14.90	14.64	5.23	0.822	0.000	5.00	24.0	24.0	
19.11.2025	60.86	14.58	14.33	5.22	0.801	0.000	5.00	24.0	24.0	
20.11.2025	60.92	13.82	13.58	5.43	0.760	0.000	5.00	24.0	24.0	
21.11.2025	61.06	14.29	14.05	5.39	0.788	0.000	5.00	24.0	24.0	
22.11.2025	61.35	15.54	15.27	5.36	0.861	0.000	5.00	24.0	24.0	
23.11.2025	61.40	17.13	16.83	5.20	0.950	0.000	5.00	24.0	24.0	
24.11.2025	61.08	14.02	13.78	5.39	0.774	0.000	5.00	24.0	24.0	
25.11.2025	60.64	14.16	13.92	5.38	0.776	0.000	5.00	24.0	24.0	
Средние:	60.67	---	---	5.38	---	---	5.00	---	---	
Итого:	---	452.43	444.76	---	24.796	0.000	---	744.0	744.0	

Дата	V1	M1	Q	Qг	Ти	Тш
	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.10.2025	5732.18	5639.34	305.723	0.000	10688.7	10679.7
25.11.2025	6184.61	6084.11	330.519	0.000	11432.7	11423.7
Итого:	452.43	444.76	24.796	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(26.10.2025 0:00:00 - 25.11.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Блюхера ул, д. 16Б (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 58747
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	tx	Ти	Тш	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	°C	ч	ч	
26.10.2025	48.82	39.31	0.00	9.52	196.55	194.21	0.00	194.34	192.77	0.00	0.81	5.00	4.27	1.850	0.000	5.00	24.0	24.0	
27.10.2025	48.03	38.88	0.00	9.16	194.26	191.97	0.00	192.14	190.58	0.00	0.82	4.51	3.80	1.760	0.000	5.00	24.0	24.0	
28.10.2025	46.74	38.11	0.00	8.64	187.91	185.72	0.00	185.96	184.42	0.00	0.83	4.41	3.74	1.607	0.000	5.00	24.0	24.0	
29.10.2025	44.79	36.65	0.00	8.14	183.41	181.33	0.00	181.66	180.16	0.00	0.83	4.42	3.78	1.479	0.000	5.00	24.0	24.0	
30.10.2025	44.77	36.67	0.00	8.11	183.54	181.49	0.00	181.79	180.32	0.00	0.81	4.88	4.24	1.474	0.000	5.00	24.0	24.0	
31.10.2025	44.92	36.69	0.00	8.23	184.91	182.71	0.00	183.14	181.53	0.00	0.88	5.15	4.50	1.507	0.000	5.00	24.0	24.0	
01.11.2025	46.76	37.42	0.00	9.34	184.34	182.01	0.00	182.43	180.79	0.00	0.90	5.04	4.40	1.705	0.000	5.00	24.0	24.0	
02.11.2025	51.76	40.14	0.00	11.62	184.78	182.31	0.00	182.46	180.90	0.00	0.85	4.90	4.25	2.121	0.000	5.00	24.0	24.0	
03.11.2025	56.49	42.65	0.00	13.84	191.38	188.68	0.00	188.54	187.04	0.00	0.80	5.10	4.40	2.611	0.000	5.00	24.0	24.0	
04.11.2025	58.04	44.08	0.00	13.96	200.75	197.83	0.00	197.62	196.00	0.00	0.82	5.13	4.37	2.761	0.000	5.00	24.0	24.0	
05.11.2025	52.75	40.89	0.00	11.87	202.07	199.22	0.00	199.43	197.63	0.00	0.91	5.08	4.34	2.368	0.000	5.00	24.0	24.0	
06.11.2025	48.06	37.99	0.00	10.06	203.34	200.52	0.00	201.12	199.14	0.00	0.99	5.34	4.62	2.025	0.000	5.00	24.0	24.0	
07.11.2025	46.79	37.21	0.00	9.59	200.39	198.08	0.00	198.31	196.77	0.00	0.78	5.15	4.45	1.902	0.000	5.00	24.0	24.0	
08.11.2025	46.72	37.21	0.00	9.52	201.36	199.08	0.00	199.28	197.77	0.00	0.76	5.53	4.81	1.897	0.000	5.00	24.0	24.0	
09.11.2025	51.97	40.15	0.00	11.82	206.09	203.55	0.00	203.48	201.98	0.00	0.74	5.50	4.75	2.406	0.000	5.00	24.0	24.0	
10.11.2025	51.24	39.79	0.00	11.44	205.85	203.19	0.00	203.31	201.65	0.00	0.82	5.35	4.60	2.328	0.000	5.00	24.0	24.0	
11.11.2025	49.63	38.79	0.00	10.84	204.61	202.19	0.00	202.24	200.74	0.00	0.75	5.43	4.69	2.193	0.000	5.00	24.0	24.0	
12.11.2025	53.25	40.70	0.00	12.55	204.90	201.99	0.00	202.18	200.39	0.00	0.89	5.14	4.40	2.538	0.000	5.00	24.0	24.0	
13.11.2025	53.34	40.83	0.00	12.51	203.34	200.92	0.00	200.63	199.32	0.00	0.66	5.11	4.38	2.512	0.000	5.00	24.0	24.0	
14.11.2025	49.19	38.63	0.00	10.55	201.61	199.42	0.00	199.31	197.99	0.00	0.66	4.99	4.27	2.105	0.000	5.00	24.0	24.0	
15.11.2025	46.70	37.12	0.00	9.58	198.48	196.51	0.00	196.43	195.21	0.00	0.62	4.66	3.96	1.882	0.000	5.00	24.0	24.0	
16.11.2025	47.55	37.68	0.00	9.87	198.58	196.48	0.00	196.45	195.14	0.00	0.67	4.75	4.05	1.940	0.000	5.00	24.0	24.0	
17.11.2025	52.75	40.17	0.00	12.59	196.52	193.97	0.00	193.96	192.47	0.00	0.77	4.77	4.08	2.442	0.000	5.00	24.0	24.0	
18.11.2025	51.48	39.96	0.00	11.53	203.62	200.72	0.00	201.08	199.18	0.00	0.95	4.68	3.94	2.319	0.000	5.00	24.0	24.0	
19.11.2025	46.22	37.21	0.00	9.01	205.39	202.28	0.00	203.30	200.93	0.00	1.17	4.44	3.69	1.832	0.000	5.00	24.0	24.0	
20.11.2025	48.85	38.62	0.00	10.23	209.22	206.22	0.00	206.87	204.75	0.00	1.03	5.36	4.58	2.118	0.000	5.00	24.0	24.0	
21.11.2025	53.28	41.32	0.00	11.97	211.77	208.21	0.00	208.96	206.51	0.00	1.18	5.04	4.24	2.502	0.000	5.00	24.0	24.0	
22.11.2025	53.05	41.24	0.00	11.81	212.45	208.58	0.00	209.65	206.88	0.00	1.33	4.90	4.11	2.479	0.000	5.00	24.0	24.0	
23.11.2025	48.13	38.30	0.00	9.83	208.30	205.28	0.00	206.02	203.84	0.00	1.06	4.94	4.17	2.026	0.000	5.00	24.0	24.0	
24.11.2025	53.25	41.13	0.00	12.12	213.52	209.89	0.00	210.69	208.19	0.00	1.19	5.06	4.26	2.554	0.000	5.00	24.0	24.0	
25.11.2025	49.24	39.02	0.00	10.22	210.90	207.69	0.00	208.49	206.18	0.00	1.11	5.20	4.41	2.132	0.000	5.00	24.0	24.0	
Средние:	49.82	39.18	0.00	10.65	---	---	---	---	---	---	0.88	5.00	4.28	---	---	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	6194.14	6112.25	0.00	6121.26	6067.19	0.00	---	---	---	65.378	0.000	---	744.0	744.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти	Тш
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.10.2025	64547.47	50840.47	0.00	63658.87	50462.16	0.00	816.755	0.000	10688.7	10638.2
25.11.2025	70741.61	56952.72	0.00	69780.13	56529.35	0.00	882.132	0.000	11432.7	11382.2
Итого:	6194.14	6112.25	0.00	6121.25	6067.19	0.00	65.378	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Блюхера, дом 16б - Ноябрь 2025	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,688000
Кв. 2	0,356000
Кв. 3	0,306806
Кв. 4	0,118000
Кв. 5	0,263000
Кв. 6	0,567000
Кв. 7	0,400000
Кв. 8	0,200000
Кв. 9	-0,197000
Кв. 10	0,023000
Кв. 11	0,332000
Кв. 12	0,332588
Кв. 13	0,030000
Кв. 14	0,341182
Кв. 15	0,556032
Кв. 16	0,460000
Кв. 17	0,330869
Кв. 18	0,000000
Кв. 19	0,385000
Кв. 20	0,648000
Кв. 21	0,505327
Кв. 22	0,408000
Кв. 23	0,305087
Кв. 24	0,192000
Кв. 25	0,924000
Кв. 26	0,000000
Кв. 27	0,420000
Кв. 28	0,280000
Кв. 29	0,341182
Кв. 30	0,556032
Кв. 31	0,882000
Кв. 31а	0,000000
Кв. 32	1,522000
Кв. 33	0,789000
Кв. 34	-0,246000
Кв. 35	0,001000
Кв. 36	0,467514
Кв. 37	-0,026000
Кв. 38	0,283000
Кв. 39	0,327431
Кв. 40	0,376000
Кв. 41	0,401000
Кв. 42	0,335166
Кв. 43	0,327431
Кв. 44	0,231000
Кв. 45	0,544000
Кв. 46	0,174000
Кв. 47	0,229000
Кв. 48	0,151000
Кв. 49	0,542281
Кв. 50	0,002000
Кв. 51	0,400000
Кв. 52	-0,039000
Кв. 53	0,543141
Кв. 54	0,057000
Кв. 55	-0,223000
Кв. 56	0,469232
Кв. 57	0,610000
Кв. 58	0,803000
Кв. 59	1,169000
Кв. 60	1,088000
Кв. 61	0,097000
Кв. 62	0,311962
Кв. 63	0,533600
Кв. 64	0,355792
Кв. 65	0,631000
Кв. 66	0,000000

Кв. 67	0,355000
Кв. 68	0,061000
Кв. 69	0,354932
Кв. 70	0,090000
Кв. 71	0,213000
Кв. 72	0,333600
Кв. 73	0,000000
Кв. 74	-0,258000
Кв. 75	0,495874
Кв. 76	0,292196
Кв. 77	0,313681
Кв. 78	0,408000
Кв. 79	0,355792
Кв. 80	0,794000
Кв. 81	-1,338000
Кв. 82	0,240400
Кв. 83	-0,370000
Кв. 84	0,009000
Кв. 85	0,495014
Кв. 86	0,023000
Кв. 87	0,312822
Кв. 88	0,000000
Кв. 89	0,712000
Кв. 90	0,318000
Кв. 91	0,751000
Кв. 92	0,117000
Кв. 93	-0,668228
Кв. 94	0,347198
Кв. 95	0,729000
Кв. 96	0,793000
Кв. 97	0,283000
Кв. 98	0,010000
Кв. 99	0,347000
Кв. 100	0,396000
Кв. 101	0,000000
Кв. 102	0,089000
Кв. 103	0,309000
Кв. 104	0,347198
Кв. 105	0,766585
Кв. 106	0,346000
Кв. 107	0,330869
Кв. 108	0,359229
Кв. 109	0,060000
Кв. 110	0,497000
Кв. 111	0,810000
Кв. 112	0,281000
Кв. 113	0,000000
Кв. 114	0,348057
Кв. 115	0,752000
Кв. 116	0,748000
Кв. 117	0,329150
Кв. 118	0,102000
Кв. 119	0,022000
Кв. 120	0,000000
Кв. 121	0,611000
Кв. 122	0,045000
Кв. 123	0,952215
Нежилое 1	0,255242
Нежилое 2	0,309384
Нежилое 3	0,567204
Нежилое 4	0,510484
Нежилое 5	0,305946
Нежилое 6	0,338604
Нежилое 7	0,000000
Нежилое 8	0,360948
Нежилое 9	0,660019
Нежилое 10	0,306806
Нежилое 11	0,518218
Нежилое 12	0,307665
Нежилое 13	0,403918

Нежилое 14	0,307665
Нежилое 15	0,438294
Оф. 1	1,226364
	46,430000