

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Декабрь 2025.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Декабрь	86,58	60,53	26,05	2852,44

Площадь офисов – 810,5 м2,

Площадь жилых помещений – 6 796,3 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n,$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 38,4 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,182 Гкал

$$P = ((0,182 + 38,4 * (86,58 - 60,53)) / (6\,796,3 + 810,5)) * 2\,852,44 \approx 864,87 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Отчет о суточных параметрах
(26.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Блохера ул, д. 16Б (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 58747
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	%	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qr Гкал	bx °C	Ti ч	Tш ч	NS
26.11.2025	49.60	39.03	0.00	10.57	210.97	208.21	0.00	208.53	206.69	0.00	0.88	5.25	4.46	2.205	0.000	5.00	24.0	24.0	
27.11.2025	51.83	40.34	0.00	11.48	213.11	210.07	0.00	210.43	208.44	0.00	0.95	5.38	4.57	2.418	0.000	5.00	24.0	24.0	
28.11.2025	52.45	40.70	0.00	11.76	212.01	208.32	0.00	209.28	206.67	0.00	1.25	5.17	4.38	2.462	0.000	5.00	24.0	24.0	
29.11.2025	49.04	38.81	0.00	10.22	211.28	208.10	0.00	208.89	206.60	0.00	1.10	5.39	4.60	2.137	0.000	5.00	24.0	24.0	
30.11.2025	47.94	38.01	0.00	9.93	211.09	207.70	0.00	208.80	206.27	0.00	1.22	5.40	4.61	2.075	0.000	5.00	24.0	24.0	
01.12.2025	48.38	38.34	0.00	10.04	211.45	208.08	0.00	209.12	206.62	0.00	1.20	5.32	4.52	2.101	0.000	5.00	24.0	24.0	
02.12.2025	49.68	38.95	0.00	10.73	209.87	206.80	0.00	207.43	205.30	0.00	1.03	5.34	4.56	2.226	0.000	5.00	24.0	24.0	
03.12.2025	49.45	38.54	0.00	10.91	201.32	198.57	0.00	199.00	197.16	0.00	0.93	5.05	4.33	2.171	0.000	5.00	24.0	24.0	
04.12.2025	49.58	38.44	0.00	11.13	199.27	196.70	0.00	196.97	195.31	0.00	0.84	5.58	4.87	2.194	0.000	5.00	24.0	24.0	
05.12.2025	50.96	39.19	0.00	11.77	200.58	198.19	0.00	198.13	196.74	0.00	0.71	5.41	4.69	2.332	0.000	5.00	24.0	24.0	
06.12.2025	52.77	40.04	0.00	12.73	201.80	198.29	0.00	199.17	196.77	0.00	1.21	5.45	4.73	2.536	0.000	5.00	24.0	24.0	
07.12.2025	58.98	43.27	0.00	15.71	199.89	196.29	0.00	196.67	194.54	0.00	1.09	5.01	4.31	3.091	0.000	5.00	24.0	24.0	
08.12.2025	67.97	47.17	0.00	20.80	200.37	195.85	0.00	196.18	193.78	0.00	1.23	4.81	4.12	4.084	0.000	5.00	24.0	24.0	
09.12.2025	70.25	47.65	0.00	22.60	202.87	197.88	0.00	198.37	195.75	0.00	1.33	4.76	4.06	4.487	0.000	5.00	24.0	24.0	
10.12.2025	64.58	45.07	0.00	19.51	202.87	197.64	0.00	199.01	195.73	0.00	1.66	5.07	4.37	3.884	0.000	5.00	24.0	24.0	
11.12.2025	59.51	42.85	0.00	16.65	202.51	198.68	0.00	199.20	196.94	0.00	1.14	5.26	4.55	3.319	0.000	5.00	24.0	24.0	
12.12.2025	56.51	41.33	0.00	15.18	198.43	194.86	0.00	195.48	193.27	0.00	1.14	4.91	4.22	2.969	0.000	5.00	24.0	24.0	
13.12.2025	52.69	39.30	0.00	13.39	193.02	189.34	0.00	190.50	187.94	0.00	1.36	4.54	3.89	2.552	0.000	5.00	24.0	24.0	
14.12.2025	56.26	41.19	0.00	15.07	196.95	193.44	0.00	194.05	191.87	0.00	1.13	4.76	4.08	2.925	0.000	5.00	24.0	24.0	
15.12.2025	61.36	43.75	0.00	17.62	200.35	196.85	0.00	196.88	195.05	0.00	0.93	5.04	4.34	3.470	0.000	5.00	24.0	24.0	
16.12.2025	69.91	47.55	0.00	22.36	197.75	193.47	0.00	193.40	191.39	0.00	1.04	4.59	3.92	4.329	0.000	5.00	24.0	24.0	
17.12.2025	68.33	46.97	0.00	21.36	198.49	193.97	0.00	194.30	191.94	0.00	1.23	4.68	4.00	4.154	0.000	5.00	24.0	24.0	
18.12.2025	65.30	45.49	0.00	19.81	200.57	195.70	0.00	196.68	193.77	0.00	1.49	4.85	4.17	3.899	0.000	5.00	24.0	24.0	
19.12.2025	61.22	43.41	0.00	17.81	199.13	194.36	0.00	195.70	192.61	0.00	1.59	4.80	4.12	3.488	0.000	5.00	24.0	24.0	
20.12.2025	67.36	45.75	0.00	21.61	204.00	199.06	0.00	199.81	197.08	0.00	1.38	5.13	4.42	4.320	0.000	5.00	24.0	24.0	
21.12.2025	67.38	45.96	0.00	21.42	206.29	201.21	0.00	202.05	199.19	0.00	1.43	5.14	4.42	4.331	0.000	5.00	24.0	24.0	
22.12.2025	58.60	42.05	0.00	16.54	199.02	194.87	0.00	195.86	193.22	0.00	1.35	5.21	4.52	3.242	0.000	5.00	24.0	24.0	
23.12.2025	57.47	41.36	0.00	16.11	200.32	196.23	0.00	197.26	194.63	0.00	1.34	5.59	4.90	3.179	0.000	5.00	24.0	24.0	
Средние:	57.69	42.16	0.00	15.53	198.58	194.73	0.00	197.26	194.63	0.00	1.19	5.10	4.38	3.179	0.000	5.00	24.0	24.0	
Итого:	5685.58	5578.73	0.00	5597.14	5531.26	0.00	86.580	0.000	86.580	0.000	672.0	672.0	672.0	672.0	672.0	672.0	672.0	672.0	

Дата	V1		V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qr	Ti	Tш
	м3	м3			Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.11.2025	70741.61	56952.72	0.00	69780.13	56529.35	0.00	882.132	0.000	11432.7	11382.2	
23.12.2025	76427.19	62531.45	0.00	75377.27	62060.61	0.00	968.712	0.000	12104.7	12054.2	
Итого:	5685.58	5578.73	0.00	5597.14	5531.26	0.00	86.580	0.000	672.0	672.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Блохера ул, д. 16Б (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 58747
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающих трубопровод)

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q Гкал	Qr Гкал	tx °C	Ti ч	Tш ч	NS
26.11.2025	61.11	14.81	14.56	5.37	0.818	0.000	5.00	24.0	24.0	
27.11.2025	61.14	15.06	14.80	5.42	0.832	0.000	5.00	24.0	24.0	
28.11.2025	61.05	15.11	14.85	5.43	0.833	0.000	5.00	24.0	24.0	
29.11.2025	60.76	14.94	14.69	5.42	0.820	0.000	5.00	24.0	24.0	
30.11.2025	61.02	17.13	16.84	5.42	0.944	0.000	5.00	24.0	24.0	
01.12.2025	60.48	14.83	14.58	5.45	0.810	0.000	5.00	24.0	24.0	
02.12.2025	60.93	15.07	14.81	5.36	0.829	0.000	5.00	24.0	24.0	
03.12.2025	61.41	17.20	16.90	5.32	0.954	0.000	5.00	24.0	24.0	
04.12.2025	60.99	14.96	14.71	5.38	0.824	0.000	5.00	24.0	24.0	
05.12.2025	60.75	14.25	14.01	5.49	0.782	0.000	5.00	24.0	24.0	
06.12.2025	61.39	16.51	16.22	5.39	0.916	0.000	5.00	24.0	24.0	
07.12.2025	61.84	17.24	16.93	5.06	0.963	0.000	5.00	24.0	24.0	
08.12.2025	61.53	15.18	14.92	5.29	0.844	0.000	5.00	24.0	24.0	
09.12.2025	61.76	15.11	14.85	5.32	0.843	0.000	5.00	24.0	24.0	
10.12.2025	63.36	14.27	14.01	5.44	0.818	0.000	5.00	24.0	24.0	
11.12.2025	65.13	14.68	14.40	5.38	0.867	0.000	5.00	24.0	24.0	
12.12.2025	65.26	14.82	14.53	5.42	0.877	0.000	5.00	24.0	24.0	
13.12.2025	65.29	14.26	13.99	5.09	0.844	0.000	5.00	24.0	24.0	
14.12.2025	65.95	18.02	17.66	5.15	1.077	0.000	5.00	24.0	24.0	
15.12.2025	65.38	14.22	13.94	5.37	0.843	0.000	5.00	24.0	24.0	
16.12.2025	65.77	13.90	13.62	5.33	0.829	0.000	5.00	24.0	24.0	
17.12.2025	65.94	15.05	14.75	5.22	0.900	0.000	5.00	24.0	24.0	
18.12.2025	65.25	14.25	13.97	5.34	0.843	0.000	5.00	24.0	24.0	
19.12.2025	63.79	13.14	12.89	5.45	0.759	0.000	5.00	24.0	24.0	
20.12.2025	63.18	15.70	15.42	5.37	0.898	0.000	5.00	24.0	24.0	
21.12.2025	63.97	19.06	18.70	5.06	1.104	0.000	5.00	24.0	24.0	
22.12.2025	62.70	13.72	13.47	5.47	0.778	0.000	5.00	24.0	24.0	
23.12.2025	62.70	14.43	14.17	5.41	0.819	0.000	5.00	24.0	24.0	
Средние:	62.85	---	---	5.34	---	---	5.00	---	---	
Итого:	---	426.91	419.19	---	24.266	0.000	---	672.0	672.0	

Дата	V1 м3	M1 т	Q Гкал	Qr Гкал	Ti ч	Tш ч
25.11.2025	6184.61	6084.11	330.519	0.000	11432.7	11423.7
23.12.2025	6611.52	6503.30	354.785	0.000	12104.7	12095.7
Итого:	426.91	419.19	24.266	0.000	672.0	672.0

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель абонента

Блюхера, дом 166 - Декабрь 2025	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,599000
Кв. 2	0,389000
Кв. 3	0,406337
Кв. 4	0,315000
Кв. 5	0,249000
Кв. 6	0,318000
Кв. 7	0,600000
Кв. 8	1,100000
Кв. 9	0,000000
Кв. 10	0,710000
Кв. 11	0,312000
Кв. 12	0,440483
Кв. 13	0,000000
Кв. 14	0,451865
Кв. 15	0,736415
Кв. 16	0,668123
Кв. 17	0,438207
Кв. 18	0,406337
Кв. 19	0,450727
Кв. 20	0,586000
Кв. 21	0,669262
Кв. 22	0,438207
Кв. 23	0,404061
Кв. 24	0,356000
Кв. 25	0,736415
Кв. 26	0,200000
Кв. 27	0,274000
Кв. 28	0,182000
Кв. 29	-1,890000
Кв. 30	0,000000
Кв. 31	0,627600
Кв. 31а	0,000000
Кв. 32	1,010000
Кв. 33	0,719342
Кв. 34	0,000000
Кв. 35	0,000000
Кв. 36	0,619181
Кв. 37	0,717066
Кв. 38	0,320000
Кв. 39	0,433654
Кв. 40	0,515000
Кв. 41	0,649900
Кв. 42	0,443898
Кв. 43	0,433654
Кв. 44	0,275000
Кв. 45	0,720481
Кв. 46	0,202000
Кв. 47	0,438207
Кв. 48	0,620319
Кв. 49	0,718204
Кв. 50	0,000000
Кв. 51	0,273000
Кв. 52	0,620319
Кв. 53	0,719342
Кв. 54	0,443898
Кв. 55	0,000000
Кв. 56	0,621457
Кв. 57	1,187143
Кв. 58	0,311816
Кв. 59	0,468938
Кв. 60	0,658000
Кв. 61	0,386988
Кв. 62	0,413167
Кв. 63	0,769423
Кв. 64	-0,463524
Кв. 65	0,000000
Кв. 66	0,000000
Кв. 67	0,291000
Кв. 68	0,198737
Кв. 69	0,470077
Кв. 70	0,654465

Кв. 71	0,222000
Кв. 72	0,263400
Кв. 73	0,772838
Кв. 74	0,471215
Кв. 75	0,656741
Кв. 76	0,000000
Кв. 77	0,180000
Кв. 78	0,497000
Кв. 79	0,471215
Кв. 80	0,804000
Кв. 81	0,386988
Кв. 82	0,412028
Кв. 83	0,769423
Кв. 84	0,000000
Кв. 85	0,655603
Кв. 86	0,050000
Кв. 87	0,414305
Кв. 88	0,000000
Кв. 89	1,504700
Кв. 90	0,575000
Кв. 91	0,669000
Кв. 92	0,258000
Кв. 93	0,000000
Кв. 94	0,459833
Кв. 95	0,900000
Кв. 96	1,005031
Кв. 97	0,305000
Кв. 98	0,000000
Кв. 99	0,000000
Кв. 100	0,595000
Кв. 101	1,019827
Кв. 102	0,000000
Кв. 103	0,476906
Кв. 104	0,459833
Кв. 105	1,015274
Кв. 106	0,646000
Кв. 107	0,095131
Кв. 108	0,475768
Кв. 109	0,462109
Кв. 110	0,000000
Кв. 111	0,490000
Кв. 112	0,439345
Кв. 113	0,479182
Кв. 114	0,188000
Кв. 115	0,948000
Кв. 116	0,000000
Кв. 117	-0,295000
Кв. 118	0,476906
Кв. 119	0,463247
Кв. 120	0,000000
Кв. 121	1,067632
Кв. 122	0,000000
Кв. 123	1,261126
Нежилое 1	0,338045
Нежилое 2	0,409752
Нежилое 3	0,751212
Нежилое 4	0,676091
Нежилое 5	0,405199
Нежилое 6	0,448451
Нежилое 7	0,000000
Нежилое 8	0,478044
Нежилое 9	0,874138
Нежилое 10	0,406337
Нежилое 11	0,686335
Нежилое 12	0,407476
Нежилое 13	0,534954
Нежилое 14	0,407476
Нежилое 15	0,580482
Офис 1	1,624211
	60,530000