

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Декабрь 2025	396,778	69,646482	13,063257	187,063738	127,004523	2852,44

Площадь квартир (с 1 по 403) – 18 326,80 м²

Площадь офисов (с 1 по 11 офисы) – 1 745,80 м²

Площадь паркинга (с 1 по 109 м/м) – 3 043,30 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (187,063738):

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 141,937099 Гкал

Расход теплоносителя без ИПУ квартиры (неисправные ИПУ отопления): 35,836639 Гкал

Расход теплоносителя в офисах: 9,29Гкал.

Пример расчета отопления в квартире с общей площадью 79,7 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 396,778 Гкал;

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 69,464482 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 13,063257 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 396,778 Гкал - 69,464482 Гкал – 13,06327 Гкал = 314,068261 Гкал

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета: 33,9872– 33,2996≈ 0,6876 Гкал

$P = ((0,6876 + 79,7 * (314,068261 - 187,063738) / (18326,80 + 1745,80)) * 2852,44 \approx 3399,77 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел)

Пример расчета отопления в паркинге:

Расчет по жилому помещению с общей площадью 15,0 м²

Общая площадь паркинга – 2064,60 м²

$P = (0 + 15,0 * 13,063257 / 2064,60) * 2852,44 \approx 270,71 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Отчет о суточных параметрах
(26.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Стрелочников ул, д. 2 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ944 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 5203
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	% т	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	P3 кВт/см2	Qiv Гкал	Qg Гкал	txв °C	Pxв кВт/см2	Траб ч	Тнар ч	NS
26.11.2025	72.29	48.72	46.57	23.58	476.10	474.80	0.60	465.10	469.47	0.59	-0.94	8.57	3.37	10.00	10.984	0.028	0.00	0.00	24.0	24.0	
27.11.2025	76.00	48.80	45.07	27.20	434.60	432.40	0.22	423.60	427.50	0.22	-0.92	9.05	3.25	10.00	11.495	0.010	0.00	0.00	24.0	24.0	
28.11.2025	75.77	48.41	43.46	27.36	424.90	422.80	0.13	414.20	418.08	0.13	-0.93	9.22	3.26	10.00	11.309	0.006	0.00	0.00	24.0	24.0	
29.11.2025	70.47	48.48	46.46	21.99	482.60	481.60	0.46	471.94	476.24	0.46	-0.91	8.87	3.33	10.00	10.439	0.021	0.00	0.00	24.0	24.0	
30.11.2025	69.82	48.40	46.62	21.42	503.90	503.00	0.66	492.95	497.41	0.65	-0.90	8.68	3.40	10.00	10.617	0.031	0.00	0.00	24.0	24.0	
01.12.2025	69.86	48.34	45.90	21.52	481.60	480.40	0.42	471.14	475.07	0.42	-0.83	8.95	3.41	10.00	10.162	0.019	0.00	0.00	24.0	24.0	
02.12.2025	71.97	48.54	45.32	23.43	469.40	468.10	0.33	458.63	462.86	0.33	-0.92	8.94	3.42	10.00	10.761	0.015	0.00	0.00	24.0	24.0	
03.12.2025	72.00	48.54	45.80	23.46	468.20	466.60	0.35	457.44	461.37	0.35	-0.86	8.83	3.40	10.00	10.739	0.016	0.00	0.00	24.0	24.0	
04.12.2025	72.10	48.95	46.57	23.14	494.00	492.70	0.51	482.61	487.09	0.50	-0.92	8.76	3.16	10.00	11.210	0.024	0.00	0.00	24.0	24.0	
05.12.2025	74.29	48.81	45.46	25.48	452.70	450.90	0.26	441.70	445.80	0.26	-0.92	8.94	3.36	10.00	11.240	0.012	0.00	0.00	24.0	24.0	
06.12.2025	77.05	48.92	44.30	28.13	429.40	427.00	0.13	418.28	422.15	0.13	-0.92	9.09	3.39	10.00	11.725	0.006	0.00	0.00	24.0	24.0	
07.12.2025	88.65	50.75	48.64	37.90	367.40	363.10	0.07	355.17	358.70	0.07	-0.99	8.99	3.36	10.00	13.469	0.003	0.00	0.00	24.0	24.0	
08.12.2025	101.14	59.41	51.83	41.73	445.20	438.30	0.13	426.52	431.17	0.13	-1.09	8.76	3.28	10.00	17.852	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	
09.12.2025	105.00	63.58	57.68	41.42	513.30	505.00	0.34	490.24	495.63	0.33	-1.09	8.55	3.20	10.00	20.414	0.019	0.00	0.00	24.0	24.0	
10.12.2025	97.53	53.82	45.02	43.71	387.50	381.70	0.08	372.11	376.46	0.08	-1.16	9.04	3.23	10.00	16.342	0.004	0.00	0.00	24.0	24.0	
11.12.2025	88.30	50.20	43.51	38.10	393.30	389.00	0.04	380.26	384.37	0.04	-1.07	9.07	3.23	10.00	14.529	0.002	0.00	0.00	24.0	24.0	
12.12.2025	83.19	48.45	39.56	34.74	383.20	380.00	0.02	371.76	375.77	0.02	-1.07	9.28	3.19	10.00	12.981	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0	
13.12.2025	80.88	48.37	43.11	32.51	405.00	402.00	0.11	393.52	397.55	0.11	-1.02	9.04	3.11	10.00	12.854	0.005	0.00	0.00	24.0	24.0	
14.12.2025	85.37	49.04	39.84	36.32	394.20	390.60	0.00	381.93	386.16	0.00	-1.10	9.44	3.14	10.00	13.889	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
15.12.2025	95.98	54.12	43.34	41.86	398.40	393.10	0.01	383.14	387.74	0.01	-1.19	9.15	3.23	10.00	16.094	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
16.12.2025	105.69	59.28	44.81	46.41	426.50	418.80	0.01	407.16	412.01	0.01	-1.24	9.32	3.01	10.00	19.010	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
17.12.2025	104.98	55.99	44.39	48.99	385.70	378.50	0.02	368.38	372.96	0.02	-1.19	9.29	3.08	10.00	18.143	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0	
18.12.2025	95.19	50.89	41.56	44.30	343.60	338.70	0.01	330.56	334.56	0.01	-1.20	9.39	3.08	10.00	16.658	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
19.12.2025	95.19	50.89	41.56	44.30	343.60	338.70	0.01	330.56	334.56	0.01	-1.20	9.39	3.08	10.00	16.658	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
20.12.2025	105.95	67.09	64.38	38.86	614.00	605.60	0.86	586.09	593.34	0.84	-1.23	8.44	3.23	10.00	23.011	0.054	0.00	0.00	24.0	24.0	
21.12.2025	103.82	57.83	56.07	45.99	414.60	407.80	0.28	396.28	401.27	0.28	-1.25	8.95	3.16	10.00	18.196	0.016	0.00	0.00	24.0	24.0	
22.12.2025	89.57	48.27	42.76	41.30	342.40	338.50	0.04	330.68	334.76	0.04	-1.23	9.31	3.09	10.00	13.807	0.002	0.00	0.00	24.0	24.0	
23.12.2025	87.22	49.15	43.26	38.07	381.80	378.00	0.02	369.43	373.68	0.02	-1.14	9.25	3.13	10.00	14.088	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0	
Среднее:	86.49	51.98	46.25	34.51	---	---	---	---	---	---	-1.05	9.01	3.24	10.00	---	---	0.00	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	12078.60	11967.80	6.13	11690.39	11813.01	6.06	---	---	---	---	---	396.778	0.302	---	672.0	672.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qiv Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнар ч
25.11.2025	733983.31	708997.71	187.15	713366.54	699571.37	183.50	19279.082	11.932	60935.8	55944.7
23.12.2025	746061.91	720965.51	193.28	725056.93	711384.38	189.56	19675.860	12.234	61607.8	56616.7
Итого:	12078.60	11967.80	6.13	11690.39	11813.01	6.06	396.778	0.302	672.0	672.0

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель абонента

Стрелочников 2			
Помещение	Без ИПУ	Без показаний	Объем
Кв. 1	1.176229		
Кв. 2			0.687600
Кв. 3			0.459600
Кв. 4	0.538970		
Кв. 5			0.110400
Кв. 6			0.950400
Кв. 7			3.323400
Кв. 8			0.547200
Кв. 9			0.232500
Кв. 10			0.487500
Кв. 11			0.706600
Кв. 12	1.282079		
Кв. 13	0.255984		
Кв. 14			0.485100
Кв. 15	0.433120		
Кв. 16			0.589500
Кв. 17			0.463200
Кв. 18			0.219000
Кв. 19			0.502700
Кв. 20			0.098900
Кв. 21			0.608700
Кв. 22	0.254904		
Кв. 23			0.509500
Кв. 24			0.436200
Кв. 25	0.463363		
Кв. 26			0.081300
Кв. 27			0.747900
Кв. 28	0.536810		
Кв. 29	0.561652		
Кв. 30			1.170700
Кв. 31			0.575700
Кв. 32	0.358593		
Кв. 33			0.210100
Кв. 34			0.275200
Кв. 35	0.297028		
Кв. 36			0.653000
Кв. 37	0.241942		
Кв. 38			0.552700
Кв. 39	0.252743		
Кв. 40			0.199200
Кв. 41			0.033000
Кв. 42			0.437900
Кв. 43			0.400700
Кв. 44			0.017100
Кв. 45			0.481700
Кв. 46			
Кв. 47	0.252743		
Кв. 48			0.190400
Кв. 49			0.437000
Кв. 50			0.328100
Кв. 51	0.294867		
Кв. 52			1.049600
Кв. 53			0.396500
Кв. 54			0.336900
Кв. 55			0.484100
Кв. 56			0.615400
Кв. 57			
Кв. 58			0.431400
Кв. 59	0.294867		
Кв. 60			-6.022000
Кв. 61			0.325000
Кв. 62			0.501400
Кв. 63			0.526800
Кв. 64			0.519500
Кв. 65			0.512400
Кв. 66			
Кв. 67			0.301600
Кв. 68			
Кв. 69	0.241942		
Кв. 70	0.375875		
Кв. 71			0.777800
Кв. 72			0.083800
Кв. 73			0.264600
Кв. 74	0.276506		

КВ. 75			0.613200
КВ. 76			0.458700
КВ. 77			0.621400
КВ. 78			0.790000
КВ. 79	0.282986		
КВ. 80			0.285000
КВ. 81			0.502600
КВ. 82	0.743109		
КВ. 83			0.328000
КВ. 84			0.267700
КВ. 85	0.482805		
КВ. 86			0.275300
КВ. 87			0.000100
КВ. 88			0.440700
КВ. 89	0.745269		
КВ. 90			0.322100
КВ. 91			0.417400
КВ. 92			0.485700
КВ. 93	0.285146		
КВ. 94	0.333751		
КВ. 95			0.202200
КВ. 96			0.782700
КВ. 97			0.424500
КВ. 98			0.470300
КВ. 99			0.531400
КВ. 100	0.286227		
КВ. 101	0.333751		
КВ. 102			0.454800
КВ. 103			0.740300
КВ. 104	0.239782		
КВ. 105			0.511600
КВ. 106			0.594600
КВ. 107			0.361300
КВ. 108			0.293400
КВ. 109			0.450000
КВ. 110			0.707800
КВ. 111			0.143800
КВ. 112	0.375875		
КВ. 113			0.700900
КВ. 114	0.285146		
КВ. 115	0.010801		0.244900
КВ. 116			0.413700
КВ. 117			
КВ. 118			0.438500
КВ. 119			0.731500
КВ. 120			0.605400
КВ. 121	0.285146		
КВ. 122			0.332500
КВ. 123			0.030400
КВ. 124			0.643500
КВ. 125			0.241400
КВ. 126			0.483300
КВ. 127			0.160300
КВ. 128			0.370000
КВ. 129			0.239600
КВ. 130			0.404200
КВ. 131			0.836800
КВ. 132			0.519700
КВ. 133			0.303600
КВ. 134	0.481725		
КВ. 135			
КВ. 136			0.362000
КВ. 137			0.020000
КВ. 138			0.453300
КВ. 139			0.365400
КВ. 140			0.052100
КВ. 141			0.552100
КВ. 142			0.197600
КВ. 143			0.293300
КВ. 144			0.396400
КВ. 145	0.816556		
КВ. 146			0.296600
КВ. 147			0.228100
КВ. 148			0.286300
КВ. 149			-7.670600
КВ. 150			0.524000

KB. 151			
KB. 151			0.275900
KB. 152			0.732300
KB. 153			0.345700
KB. 154			0.283800
KB. 155			
KB. 156			0.359100
KB. 157			0.402200
KB. 158			0.154700
KB. 159			0.778100
KB. 160	0.324030		
KB. 161			0.273100
KB. 162			0.656500
KB. 163			0.298000
KB. 164		0.331591	
KB. 165			0.045000
KB. 166			0.583400
KB. 167			0.357200
KB. 168			0.507600
KB. 169			1.003100
KB. 170			0.269100
KB. 171	0.330511		
KB. 172	0.274345		
KB. 173			0.686200
KB. 174	0.326190		
KB. 175			0.504600
KB. 176			0.821000
KB. 177			0.070800
KB. 178			0.641700
KB. 179			0.454800
KB. 180			1.046000
KB. 181			0.923100
KB. 182	0.390996		
KB. 183			0.390700
KB. 184			0.600100
KB. 185			0.261800
KB. 186			1.051400
KB. 187			0.159000
KB. 188			0.402900
KB. 189	0.383436		
KB. 190			0.910500
KB. 191			0.725200
KB. 192	0.402877		
KB. 193	0.400717		
KB. 194	0.399637		
KB. 195			0.272800
KB. 196			1.337000
KB. 197			0.378800
KB. 198	0.398557		
KB. 199	0.422319		
KB. 200			0.688400
KB. 201	0.752830		
KB. 202	0.896483		
KB. 203			0.235500
KB. 204			0.239500
KB. 205			0.736200
KB. 206			0.478000
KB. 207			1.410900
KB. 208			0.833000
KB. 209	0.384516		
KB. 210			1.239900
KB. 211	0.348872		
KB. 212			0.846000
KB. 213			1.003000
KB. 214	0.343472		
KB. 215	0.423399		
KB. 216			0.497000
KB. 217	0.417999		
KB. 218			0.741000
KB. 219			1.038000
KB. 220			0.469000
KB. 221	0.576773		
KB. 222			0.451000
KB. 223			0.393000
KB. 224			0.608000
KB. 225			0.162000

КВ. 226	0.571373		
КВ. 227	0.702065		
КВ. 228			0.988000
КВ. 229			0.662000
КВ. 230			0.488000
КВ. 231			0.158000
КВ. 232			0.059000
КВ. 233			0.066000
КВ. 234			0.782000
КВ. 235			1.080000
КВ. 236			0.798000
КВ. 237			1.012000
КВ. 238			0.088000
КВ. 239	0.416919		
КВ. 240			0.044000
КВ. 241	0.434200		
КВ. 242			0.902000
КВ. 243			0.962000
КВ. 244			0.432000
КВ. 245			0.911000
КВ. 246			0.143000
КВ. 247	0.419079		
КВ. 248			0.566000
КВ. 249			0.512000
КВ. 250	0.559492		
КВ. 251	0.695584		
КВ. 252			0.610000
КВ. 253			0.265000
КВ. 254			0.504000
КВ. 255			0.059000
КВ. 256			0.277000
КВ. 257			0.429000
КВ. 258			0.640000
КВ. 259			1.043000
КВ. 260			0.501000
КВ. 261			0.900000
КВ. 262			0.411000
КВ. 263			
КВ. 264			
КВ. 265			0.568000
КВ. 266			0.345000
КВ. 267			1.048000
КВ. 268			0.879000
КВ. 269			0.062000
КВ. 270	0.341312		
КВ. 271			0.405000
КВ. 272	0.434200		
КВ. 273			0.072000
КВ. 274			0.663000
КВ. 275			1.195000
КВ. 276			0.992000
КВ. 277	0.569213		
КВ. 278			0.495000
КВ. 279			0.481000
КВ. 280			0.175000
КВ. 281			0.674000
КВ. 282			0.995000
КВ. 283			0.099000
КВ. 284			0.598000
КВ. 285			0.789000
КВ. 286			0.431000
КВ. 287			0.185000
КВ. 288			0.442000
КВ. 289			0.396000
КВ. 290			
КВ. 291			1.279000
КВ. 292			0.364000
КВ. 293			0.652000
КВ. 294			0.418000
КВ. 295			0.013000
КВ. 296			0.223000
КВ. 297			0.254000
КВ. 298	0.554091		
КВ. 299			0.906000
КВ. 300			0.784000
КВ. 301			0.811000

КВ. 302			0,106000
КВ. 303	0,412598		
КВ. 304			0,200000
КВ. 305			0,277000
КВ. 306			0,542000
КВ. 307			1,114000
КВ. 308			0,540000
КВ. 309			1,021000
КВ. 310			
КВ. 311			0,198000
КВ. 312	0,434200		
КВ. 313			0,335000
КВ. 314			1,044000
КВ. 315			1,309000
КВ. 316			
КВ. 317			1,117000
КВ. 318	0,339151		
КВ. 319			0,240000
КВ. 320			0,263000
КВ. 321			0,355000
КВ. 322			0,659000
КВ. 323			0,752000
КВ. 324			0,694000
КВ. 325			0,538000
КВ. 326			0,195000
КВ. 327			
КВ. 328			0,565000
КВ. 329	0,433120		
КВ. 330	0,556252		
КВ. 331			0,522000
КВ. 332			0,218000
КВ. 333			0,981000
КВ. 334			0,323000
КВ. 335	0,416919		
КВ. 336			
КВ. 337	0,434200		
КВ. 338			0,660000
КВ. 339			1,159000
КВ. 340			0,860000
КВ. 341			0,250000
КВ. 342	0,336991		
КВ. 343	0,413678		
КВ. 344			0,156000
КВ. 345			0,747000
КВ. 346			0,692000
КВ. 347			0,800000
КВ. 348			0,154000
КВ. 349			0,964000
КВ. 350			0,459000
КВ. 351			0,007000
КВ. 352			0,475000
КВ. 353	0,433120		
КВ. 354			0,634000
КВ. 355			0,654000
КВ. 356			0,633000
КВ. 357			0,416000
КВ. 358	0,333751		
КВ. 359	0,414758		
КВ. 360			0,354000
КВ. 361			0,276000
КВ. 362			0,769000
КВ. 363			1,009000
КВ. 364			0,336000
КВ. 365			0,988000
КВ. 366	0,335911		
КВ. 367			0,063000
КВ. 368			0,142000
КВ. 369			0,452000
КВ. 370			0,400000
КВ. 371			0,545000
КВ. 372			0,518000
КВ. 373			0,633000
КВ. 374			0,572000
КВ. 375	0,411518		
КВ. 376			-0,514401
КВ. 377			0,526000

Кв. 378			0.685000
Кв. 379			0.779000
Кв. 380			0.359000
Кв. 381			0.829000
Кв. 382			0.443000
Кв. 383			0.032000
Кв. 384			0.495000
Кв. 385			
Кв. 386			0.575000
Кв. 387			0.929000
Кв. 388			0.371000
Кв. 389			0.772000
Кв. 390	0.334831		
Кв. 391			0.317000
Кв. 392			0.018000
Кв. 393	0.428800		
Кв. 394			
Кв. 395			
Кв. 396			0.313000
Кв. 397			0.667000
Кв. 398	0.332671		
Кв. 399			0.347000
Кв. 400	0.428800		
Кв. 401			0.544000
Кв. 402			0.732000
Кв. 403			0.968000
Офисы			9.290000
Итого	35,505048	0,331591	151,227099
Всего	187,063738		