

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Январь 2026	605,975	77,047675	21,955199	293,517737	213,454389	2899,98

Площадь квартир (с 1 по 403) – 18 326,80 м²

Площадь офисов (с 1 по 11 офисы) – 1 745,80 м²

Площадь паркинга (с 1 по 109 м/м) – 3 043,30 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (293,517737):

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 236,316400 Гкал.

Расход теплоносителя без ИПУ квартиры (неисправные ИПУ отопления): 57,201337 Гкал.

Пример расчета отопления в квартире с общей площадью 108,5 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 605,975 Гкал;

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 77,047675 Гкал.

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 21,955199 Гкал.

Расход теплоносителя на нужды отопления: 605,975 Гкал - 77,047675 Гкал – 21,955199 Гкал = 506,972126 Гкал.

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета: 70,9771– 68,33≈ 2,6471 Гкал.

$P = ((2,6471 + 108,5 * (506,972126 - 293,517737)) / (18326,80 + 1745,80)) * 2899,98 \approx 11022,54$ руб.

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел)

Пример расчета отопления в паркинге:

Расчет по жилому помещению с общей площадью 17,1 м²

Общая площадь паркинга – 2064,60 м²

$P = (0 + 17,1 * 21,955199 / 2064,60) * 2899,98 \approx 527,34$ руб.

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Отчет о суточных параметрах
(24.12.2025 0:00:00 - 25.01.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Стрелочников Ул. д. 2 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ944 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 5203
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Хроме измерения: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	%	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	Qv Гкал	Qg Гкал	bx °C	Px кгс/см2	Траб ч	Тнр ч	NS
24.12.2025	103.33	62.35	59.82	40.99	516.50	509.00	0.34	494.05	500.00	0.33	-1.20	8.64	3.14	10.00	20.410	0.020	0.00	0.00	24.0	24.0	
25.12.2025	110.60	68.20	62.00	42.41	577.20	567.30	0.51	548.88	555.42	0.50	-1.19	8.53	3.16	10.00	23.490	0.031	0.00	0.00	24.0	24.0	
26.12.2025	106.89	59.90	55.32	47.00	436.00	428.10	0.14	415.73	420.90	0.14	-1.24	9.06	3.15	10.00	19.575	0.008	0.00	0.00	24.0	24.0	
27.12.2025	97.95	54.49	46.72	43.47	397.10	391.30	0.05	381.27	385.85	0.05	-1.20	9.01	3.13	10.00	16.671	0.002	0.00	0.00	24.0	24.0	
28.12.2025	90.24	51.81	41.04	38.43	321.00	319.10	3.23	310.08	315.02	3.20	-1.58	8.11	3.10	10.00	11.671	0.137	0.00	0.00	24.0	24.0	
29.12.2025	97.49	54.84	50.71	42.66	424.00	416.90	0.36	407.31	411.02	0.36	-0.91	9.20	3.06	10.00	17.360	0.018	0.00	0.00	24.0	24.0	
30.12.2025	102.81	56.06	49.19	46.75	392.90	385.70	0.21	375.89	380.06	0.21	-1.10	9.13	3.08	10.00	17.690	0.010	0.00	0.00	24.0	24.0	
31.12.2025	100.31	53.68	48.55	46.64	383.10	376.90	0.21	367.19	371.80	0.21	-1.25	9.29	3.12	10.00	17.228	0.010	0.00	0.00	24.0	24.0	
01.01.2026	96.59	54.56	48.31	42.03	380.30	375.40	0.18	365.52	370.16	0.18	-1.26	9.35	3.25	10.00	15.431	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
02.01.2026	97.52	54.08	47.73	43.44	374.00	368.90	0.17	359.27	363.85	0.17	-1.27	9.27	3.33	10.00	15.620	0.008	0.00	0.00	24.0	24.0	
03.01.2026	104.89	57.81	50.61	47.08	386.50	379.60	0.15	369.26	373.73	0.15	-1.20	9.25	3.24	10.00	17.404	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	
04.01.2026	100.54	53.45	48.33	47.09	342.70	337.50	0.19	328.39	332.94	0.19	-1.38	9.26	3.17	10.00	15.509	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
05.01.2026	89.64	51.36	46.57	38.28	369.30	365.50	0.19	356.70	360.94	0.19	-1.18	9.23	3.18	10.00	13.720	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
06.01.2026	86.06	51.66	47.73	34.41	417.30	413.90	0.32	404.09	408.70	0.32	-1.13	9.00	3.13	10.00	13.953	0.015	0.00	0.00	24.0	24.0	
07.01.2026	93.75	55.75	51.62	38.00	442.50	437.10	0.39	426.23	430.80	0.39	-1.07	8.77	3.28	10.00	16.282	0.020	0.00	0.00	24.0	24.0	
08.01.2026	96.38	54.05	48.65	42.33	380.70	375.10	0.24	365.95	369.93	0.24	-1.08	9.11	3.19	10.00	15.541	0.012	0.00	0.00	24.0	24.0	
09.01.2026	84.86	51.37	49.53	33.49	425.00	421.90	0.51	411.84	415.86	0.50	-0.97	8.92	3.19	10.00	13.903	0.025	0.00	0.00	24.0	24.0	
10.01.2026	87.96	51.87	50.30	36.09	425.60	421.90	0.64	411.63	416.51	0.63	-1.18	8.97	3.09	10.00	14.771	0.032	0.00	0.00	24.0	24.0	
11.01.2026	95.87	54.19	49.88	41.67	414.00	408.70	0.33	398.17	403.10	0.33	-1.23	8.90	3.20	10.00	16.672	0.016	0.00	0.00	24.0	24.0	
12.01.2026	97.90	54.49	49.14	43.41	384.40	379.00	0.24	369.13	373.75	0.24	-1.24	9.16	3.20	10.00	16.121	0.012	0.00	0.00	24.0	24.0	
13.01.2026	107.17	60.74	55.12	46.43	440.10	432.20	0.33	419.66	424.89	0.33	-1.24	8.85	3.17	10.00	19.618	0.018	0.00	0.00	24.0	24.0	
14.01.2026	112.91	67.69	66.67	45.22	541.90	531.30	2.83	514.30	520.29	2.77	-1.16	8.54	3.18	10.00	23.628	0.187	0.00	0.00	24.0	24.0	
15.01.2026	113.35	67.13	63.47	46.22	536.30	525.10	0.79	508.79	514.34	0.78	-1.08	8.54	3.20	10.00	23.725	0.050	0.00	0.00	24.0	24.0	
16.01.2026	112.53	60.93	55.17	51.60	418.10	408.70	0.41	396.92	401.66	0.40	-1.19	8.88	3.18	10.00	20.589	0.023	0.00	0.00	24.0	24.0	
17.01.2026	104.72	55.35	48.75	49.37	376.60	369.10	0.24	359.72	363.81	0.24	-1.13	9.07	3.04	10.00	17.889	0.012	0.00	0.00	24.0	24.0	
18.01.2026	100.64	55.40	49.97	45.24	413.80	406.80	0.32	396.54	400.97	0.32	-1.11	8.75	3.09	10.00	18.038	0.016	0.00	0.00	24.0	24.0	
19.01.2026	100.91	55.01	50.91	45.90	386.70	379.90	0.75	370.49	374.53	0.74	-1.08	9.19	3.14	10.00	17.132	0.039	0.00	0.00	23.3	23.3	
20.01.2026	104.25	59.15	51.28	45.10	428.80	421.10	0.21	409.80	414.31	0.21	-1.09	9.14	3.23	10.00	18.620	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	
21.01.2026	111.94	66.29	60.17	45.65	524.90	514.20	0.39	498.64	503.98	0.38	-1.07	8.80	3.23	10.00	22.924	0.023	0.00	0.00	24.0	24.0	
22.01.2026	113.81	70.52	66.95	43.29	627.80	615.50	1.21	595.39	601.75	1.19	-1.06	8.44	3.28	10.00	26.052	0.080	0.00	0.00	24.0	24.0	
23.01.2026	114.26	68.80	64.65	45.46	575.30	563.40	0.84	545.40	551.34	0.82	-1.08	8.56	3.22	10.00	25.003	0.054	0.00	0.00	24.0	24.0	
24.01.2026	114.33	64.62	58.23	49.71	479.70	468.70	0.39	454.74	459.71	0.38	-1.09	8.86	3.15	10.00	22.723	0.023	0.00	0.00	24.0	24.0	
25.01.2026	113.80	60.15	52.27	53.64	410.20	400.50	0.21	389.03	393.80	0.21	-1.22	9.02	3.11	10.00	21.010	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	
Средние:	102.01	58.11	52.89	43.89	---	---	---	---	---	---	-1.17	8.93	3.17	10.00	---	---	0.00	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	14350.30	14114.50	17.52	13725.98	13885.70	17.27	---	---	---	---	605.975	0.954	---	---	791.3	791.3	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qv Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнр ч
23.12.2025	746061.91	720955.51	193.28	725056.93	711384.38	189.56	19675.860	12.234	61607.8	56616.7
24.12.2025	760412.21	735080.01	210.80	738782.91	725270.09	206.83	20281.835	13.188	62399.1	57408.0
Итого:	14350.30	14114.50	17.52	13725.98	13885.70	17.27	605.975	0.954	791.3	791.3

Представитель энергопоставляющей организации

Представитель абонента

Стрелочников 2			
Помещение	Без ИПУ	Без показаний	Объем
Кв. 1	1.744905		
Кв. 2			0.880500
Кв. 3			1.355100
Кв. 4	0.799548		
Кв. 5			0.256700
Кв. 6			1.727200
Кв. 7			2.647100
Кв. 8			1.133300
Кв. 9			0.345900
Кв. 10			0.925700
Кв. 11			1.220900
Кв. 12	1.901930		
Кв. 13	0.379745		
Кв. 14			0.811700
Кв. 15	0.642522		
Кв. 16			0.871700
Кв. 17			0.472900
Кв. 18			0.006700
Кв. 19			0.875000
Кв. 20			0.568900
Кв. 21			1.264400
Кв. 22	0.378143		
Кв. 23			1.116300
Кв. 24			0.737600
Кв. 25	0.687387		
Кв. 26			0.136100
Кв. 27			1.328500
Кв. 28	0.796343		
Кв. 29	0.833196		
Кв. 30			1.933700
Кв. 31			1.064300
Кв. 32	0.531964		
Кв. 33			0.476000
Кв. 34			0.521400
Кв. 35	0.440633		
Кв. 36			1.113500
Кв. 37	0.358915		
Кв. 38			0.967500
Кв. 39	0.374938		
Кв. 40			0.529700
Кв. 41			0.077700
Кв. 42			0.788100
Кв. 43			0.742100
Кв. 44			0.343300
Кв. 45			0.821900
Кв. 46			0.415300
Кв. 47	0.374938		
Кв. 48			0.448100
Кв. 49			0.852500
Кв. 50			0.499100
Кв. 51	0.437428		
Кв. 52			1.798400
Кв. 53			0.792700
Кв. 54			0.749100
Кв. 55			0.824000
Кв. 56			1.036800
Кв. 57			
Кв. 58			0.609500
Кв. 59	0.437428		
Кв. 60			1.074000
Кв. 61			0.569700
Кв. 62			0.806200
Кв. 63			0.934600
Кв. 64			0.943000
Кв. 65			0.917500
Кв. 66			0.135500
Кв. 67			0.527000
Кв. 68			
Кв. 69	0.358915		
Кв. 70	0.557600		
Кв. 71			1.144700
Кв. 72			0.140900
Кв. 73			0.479900
Кв. 74	0.410189		

KB. 75			1.134600
KB. 76			0.781800
KB. 77			1.099400
KB. 78			1.404000
KB. 79	0.419803		
KB. 80			0.600000
KB. 81			0.844200
KB. 82	1.102382		
KB. 83			0.685400
KB. 84			0.513200
KB. 85	0.716228		
KB. 86			0.484400
KB. 87			0.455000
KB. 88			0.788600
KB. 89	1.105587		
KB. 90			0.469300
KB. 91			0.773800
KB. 92			1.110900
KB. 93	0.423007		
KB. 94	0.495111		
KB. 95			0.416800
KB. 96			1.540000
KB. 97			0.811000
KB. 98			0.909800
KB. 99			1.000500
KB. 100	0.424610		
KB. 101	0.495111		
KB. 102			0.828900
KB. 103			1.242200
KB. 104	0.355711		
KB. 105			0.906100
KB. 106			1.165100
KB. 107			0.654000
KB. 108			0.526400
KB. 109			0.639500
KB. 110			1.489500
KB. 111			0.306500
KB. 112	0.557600		
KB. 113			1.282900
KB. 114	0.423007		
KB. 115			0.859500
KB. 116			0.807100
KB. 117			
KB. 118			0.710500
KB. 119			1.257500
KB. 120			1.213400
KB. 121	0.423007		
KB. 122			0.537400
KB. 123			0.957100
KB. 124			0.907500
KB. 125			0.425400
KB. 126			0.896500
KB. 127			0.149300
KB. 128			0.563400
KB. 129			0.327100
KB. 130			0.774600
KB. 131			1.414800
KB. 132			0.909700
KB. 133			0.578400
KB. 134	0.714626		
KB. 135			0.162900
KB. 136			0.664300
KB. 137			0.220500
KB. 138			1.032800
KB. 139			0.683800
KB. 140			0.036400
KB. 141			0.989900
KB. 142			0.363000
KB. 143			0.680100
KB. 144			0.679100
KB. 145	1.211339		
KB. 146			0.476500
KB. 147			0.481000
KB. 148			0.679100
KB. 149			0.434900
KB. 150			0.500500

KB. 151			0.439600
KB. 152			1.194400
KB. 153			0.711300
KB. 154			0.620300
KB. 155			
KB. 156			0.529000
KB. 157			0.737700
KB. 158			0.284200
KB. 159			1.400700
KB. 160	0.480690		
KB. 161			0.386300
KB. 162			1.155400
KB. 163			0.198000
KB. 164		0.491906	
KB. 165			0.291500
KB. 166			1.289300
KB. 167			0.514200
KB. 168			0.873500
KB. 169			0.954400
KB. 170			0.553600
KB. 171	0.490304		
KB. 172	0.406984		
KB. 173			1.175900
KB. 174	0.483895		
KB. 175			0.676600
KB. 176			0.916700
KB. 177			0.092400
KB. 178			0.763100
KB. 179			0.586000
KB. 180		1.536606	
KB. 181			1.018600
KB. 182	0.580033		
KB. 183			0.468800
KB. 184			0.514900
KB. 185		1.535003	
KB. 186			1.311600
KB. 187			0.481000
KB. 188			0.636000
KB. 189	0.568817		
KB. 190			1.097100
KB. 191			0.555100
KB. 192	0.597658		
KB. 193	0.594453		
KB. 194	0.592851		
KB. 195			0.343300
KB. 196			1.667600
KB. 197			0.483300
KB. 198	0.591249		
KB. 199	0.626499		
KB. 200			0.783400
KB. 201	1.116803		
KB. 202	1.329909		
KB. 203			0.483200
KB. 204			0.330300
KB. 205			0.891900
KB. 206			0.560000
KB. 207			1.751300
KB. 208	1.315488		
KB. 209	0.570419		
KB. 210			1.620200
KB. 211	0.517543		
KB. 212			0.997000
KB. 213			1.244000
KB. 214	0.509531		
KB. 215	0.628102		
KB. 216			0.647000
KB. 217	0.620090		
KB. 218			0.830000
KB. 219			1.491000
KB. 220			0.606000
KB. 221	0.855628		
KB. 222			0.678000
KB. 223			0.472000
KB. 224			0.737000
KB. 225			0.343000
KB. 226	0.847617		

KB. 227	1.041495		
KB. 228			1.192000
KB. 229			0.981000
KB. 230			0.668000
KB. 231			0.152000
KB. 232			0.115000
KB. 233			0.162000
KB. 234			0.909000
KB. 235			1.340000
KB. 236			0.979000
KB. 237			1.202000
KB. 238			0.117000
KB. 239	0.618488		
KB. 240			0.130000
KB. 241	0.644125		
KB. 242			1.068000
KB. 243			1.241000
KB. 244			0.614000
KB. 245			1.082000
KB. 246			0.120000
KB. 247	0.621692		
KB. 248			0.693000
KB. 249			0.609000
KB. 250	0.829991		
KB. 251	1.031881		
KB. 252			0.866000
KB. 253			0.522000
KB. 254			0.619000
KB. 255			0.219000
KB. 256			0.235000
KB. 257			0.727000
KB. 258			0.899000
KB. 259			1.200000
KB. 260			0.634000
KB. 261			1.081000
KB. 262			0.529000
KB. 263			
KB. 264			0.031000
KB. 265			0.334000
KB. 266			0.285000
KB. 267			1.301000
KB. 268			1.034000
KB. 269			0.332000
KB. 270	0.506327		
KB. 271			0.467000
KB. 272	0.644125		
KB. 273			0.293000
KB. 274			0.825000
KB. 275			1.407000
KB. 276			1.098000
KB. 277	0.844412		
KB. 278			0.643000
KB. 279			0.492000
KB. 280			0.340000
KB. 281			0.781000
KB. 282			1.196000
KB. 283			0.244000
KB. 284			0.824000
KB. 285			0.932000
KB. 286			0.577000
KB. 287			0.621000
KB. 288			0.444000
KB. 289			0.376000
KB. 290			
KB. 291			1.567000
KB. 292			0.574000
KB. 293			0.828000
KB. 294			0.668000
KB. 295			
KB. 296			0.244000
KB. 297			0.501000
KB. 298	0.821980		
KB. 299			1.210000
KB. 300			0.898000
KB. 301			0.993000
KB. 302			0.088000

KB. 303	0.612079		
KB. 304			0.547000
KB. 305			0.311000
KB. 306			0.800000
KB. 307			1.297000
KB. 308			0.750000
KB. 309			1.113000
KB. 310			
KB. 311			0.266000
KB. 312	0.311673		0.127000
KB. 313			0.445000
KB. 314			1.188000
KB. 315			1.622000
KB. 316			
KB. 317			1.397000
KB. 318	0.503122		
KB. 319			0.086000
KB. 320			0.607000
KB. 321			0.297000
KB. 322			0.506000
KB. 323			0.916000
KB. 324			0.806000
KB. 325			0.646000
KB. 326			0.057000
KB. 327			
KB. 328			0.619000
KB. 329	0.642522		
KB. 330	0.825185		
KB. 331			0.718000
KB. 332			0.564000
KB. 333			1.113000
KB. 334			0.358000
KB. 335	0.618488		
KB. 336			
KB. 337	0.644125		
KB. 338			0.760000
KB. 339			1.401000
KB. 340			0.990000
KB. 341			0.589000
KB. 342	0.499918		
KB. 343	0.613681		
KB. 344			0.417000
KB. 345			0.918000
KB. 346			0.909000
KB. 347			1.052000
KB. 348			0.641000
KB. 349			1.788000
KB. 350			0.524000
KB. 351			0.081000
KB. 352			0.582000
KB. 353	0.642522		
KB. 354			1.322000
KB. 355			1.085000
KB. 356			0.993000
KB. 357			1.029000
KB. 358	0.495111		
KB. 359	0.615283		
KB. 360			0.789000
KB. 361			0.193000
KB. 362			1.380000
KB. 363			1.840000
KB. 364			0.631000
KB. 365			1.859000
KB. 366	0.498315		
KB. 367			0.099000
KB. 368			0.275000
KB. 369			0.861000
KB. 370			0.926000
KB. 371			0.819000
KB. 372			0.649000
KB. 373			1.146000
KB. 374			1.056000
KB. 375	0.610476		
KB. 376			0.054000
KB. 377			0.800000
KB. 378			1.203000

Кв. 379			1.557000
Кв. 380			0.541000
Кв. 381			1.325000
Кв. 382			0.767000
Кв. 383			0.149000
Кв. 384			0.795000
Кв. 385			
Кв. 386			1.120000
Кв. 387			1.572000
Кв. 388			0.672000
Кв. 389			1.308000
Кв. 390	0.496713		
Кв. 391			0.363000
Кв. 392			0.044000
Кв. 393	0.636113		
Кв. 394			
Кв. 395			
Кв. 396			0.747000
Кв. 397			1.090000
Кв. 398	0.493508		
Кв. 399			0.788000
Кв. 400	0.636113		
Кв. 401			0.975000
Кв. 402			1.184000
Кв. 403			1.765000
Итого	53,637822	3,563515	236,316400
Всего	293,517737		